

GlobalLink 520

Rev. 17 - 12/2024

Denna manual finns även tillgänglig i HTML5-format.

Innehållsförteckning

1. Introduktion	1
1.1. Globalink 520	1
1.2. Länder som stöds, januari 2024 (Listan kommer att ändras med tiden)	1
2. Installation	2
2.1. Förpackningen innehåller:	2
2.2. Monteringsinstruktioner	2
3. LED-indikatorer	3
4. Cellulär konnektivitet (mobilanslutning)	4
4.1. 4G LTE-M	4
4.2. Antenn	4
4.3. Internt SIM-kort	4
4.4. Anpassat SIM-kort	4
4.4.1. Steg för att byta ut SIM-kortet	4
4.5. Överensstämmelse	5
5. Produktkompatibilitet och dataöverföring till VRM	6
6. Energiförbrukning	7
7. Digitala ingångar	8
7.1. Anslutning och stifttabell	8
7.2. Digital ingångar som utlöser VRM-larmaviseringar	8
8. Reläbrytare	12
9. Mätning av ingångsspänning	13
10. Uppdateringar av fast programvara	14
11. Inställningar och diagnostik	15
11.1. VictronConnect	15
11.2. Inställningar	16
11.3. Victrons smarta enheter och RuuviTag	17
11.3.1. Konfigurering av Victrons smarta enheter inkl. RuuviTag-sensorer	17
11.4. Anpassade namn	18
12. Felsökning	19
13. Vanliga frågor (FAQ)	20
14. Bilaga	21
14.1. Dataattribut som skickas till VRM	21
14.2. Dimensioner	23

1. Introduktion

1.1. Globalink 520



GlobalLink 520 gör det möjligt att ansluta till annan Victron-utrustning, såsom din batteriövervakare (BMV), SmartShunt, solcellsladdare, Phoenix Smart IP43-laddare eller Phoenix-växelriktare, till [portalen Victron Remote Management \(VRM\)](#) via VE.Direct eller omedelbar avläsning via Bluetooth. RuuviTag och RuuviTag Pro-sensorer stöds också. VRM-portalen är tillgänglig kostnadsfritt och via den kan du se din installations status var som helst i världen med din dator eller mobiltelefon.

De första fem åren av mobilanslutning ingår i inköpspriset. Enheten levereras förkonfigurerad och är klar att använda så fort du tar ur den ur förpackningen. Du behöver inte ändra någon inställning.

Säkerställ att det finns LTE-M-täckning i ditt land innan du köper den här anordningen: <https://1nce.com/en/coverage/>. Listan visar dock inte operatörer per land och inte heller den exakta LTE-M-täckningen per operatör.

Vi skapade en lista utifrån befintlig VRM-data som visar vilka operatörer som har fler än en GlobalLink 520 aktiv på deras nät och vi har lagt till en länk till täckningskartan: <https://community.victronenergy.com/articles/119936/globalink-520-lte-m-coverage.html>.

1.2. Länder som stöds, januari 2024 (Listan kommer att ändras med tiden)

Argentina	Irland	Puerto Rico
Österrike	Jamaica	Rumänien (endast Bukarest-området, i avvaktan på ytterligare täckning LTE-M)
Australien	Japan	Spanien
Belgien	Jersey	Sverige
Kanada	Korea, Republiken	Schweiz
Danmark	Lettland	Taiwan
Estland	Luxemburg	Storbritannien
Finland	Mexiko	USA Jungfruöarna
Frankrike	Nederländerna	USA
Tyskland	Nya Zeeland	
Guernsey	Norge	
Ungern	Polen	

2. Installation

2.1. Förpackningen innehåller:

- GlobalLink 520
- 1,5 m strömkabel med inbyggd säkringshållare på 1 A, M10-öljetter och strömkontakt
- 2 instickbara terminalblock

Förpackningen innehåller inte:







- VE.Direct-kablar

2.2. Monteringsinstruktioner

1. Anteckna id-numret för VRM-portalen som anges på etiketten på GlobalLink 520.
2. Montera GlobalLink 520 nära den enhet du vill övervaka.
3. Koppla dina kompatibla enheter till GlobalLink 520 via en [VE.Direct-kabel \(tillgänglig i olika längder\)](#) eller via Bluetooth (se avsnitt [Victrons smarta enheter och RuuviTag. \[17\]](#)).
4. Anslut DC-strömmen (8 V -70 V).
5. LED-lampan börjar att blinka blått när den försöker ansluta till nätet (det kan ta upp till fem minuter).
6. LED-lampan blinkar grönt och gult när en VE.Direct-enhet är ansluten, eller endast grönt när två VE.Direct-enheter är anslutna.
7. Gå till [VRM-portalen](#) för att "lägga till" din installation till ditt konto genom att använda det portal-id du skrev ner i steg 1. Du kan endast lägga till din enhet till VRM när den är ansluten till nätet (blinkar gul och/eller grön).

3. LED-indikatorer

GlobalLink 520 har en flerfärgad LED för att ange driftstatus. Se tabellen nedan för färgkoden och dess betydelse.

LED-färg	LED-status	Betydelse
Blå	Blinkar 	Ansluter till VRM. Kontrollera nätets täckning i din region om LED-lampan försätter att blinka blått.
Grön	Blinkar 	Allt är ok: En anslutning har skett både till VRM och till två VE.Direct-enheter.
Grön/gul	Blinkar 	Enheten är ansluten till VRM men endast till en VE.Direct-enhet: Kontrollera kabeln och strömmen till den andra VE.Direct-enheten.
Gul	Blinkar 	Enheten är ansluten till VRM men inte till en VE.Direct-enhet: Kontrollera kabeln och strömmen till VE.Direct-enheten.
Röd	Fast 	Enheten har upptäckt ett problem och kommer automatiskt att starta om för att försöka åtgärda det. Den här processen tar oftast några minuter.
Lila	Blinkar 	Enheten uppdaterar programvaran. Processen tar oftast några minuter.

4. Cellulär konnektivitet (mobilanslutning)

GlobalLink 520 är en cellulär enhet som ansluter till LTE-M-kompatibla 4G-nät. Mobiloperatören av det SIM-kort som ingår är "1nce". Deras globala nätverk av operatörer utvidgas ständigt och du kan se LTE-M-täckningen i just ditt område här: <https://1nce.com/en/coverage/>.

4.1. 4G LTE-M

LTE-M är en förkortning för LTE Cat-M1 eller för engelskans Long Term Evolution (ung. långsiktig utveckling) (4G), kategori M1. Den här mobila tekniken är utformad för att koppla IoT-enheter (sakernas internet) till existerande 4G-torn samtidigt som de använder låg energi. LTE-M stödjer överlåtelse och roaming så det är möjligt att använda den här enheten i fordon i rörelse, som en husbil (med en extern antenn).

4.2. Antenn

GlobalLink 520 har en intern antenn och en SMA-kontakt för en extern antenn som tillval. En brytare längst upp på enheten styr vilken antenn som används. Om brytaren pekar bort från SMA-kontakten används den interna antennen och om den pekar mot kontakten används den externa antennen.



Ställ inte brytaren på "extern" om det inte finns någon extern antenn ansluten eftersom det kan skada din enhet permanent.

GlobalLink 520 är inte anpassad för utomhusbruk. Du kan dock ansluta din egen utomhusantenn till enheten för att förbättra din signalstyrka om den interna antennen inte har tillräckligt bra mottagning (obs: du hittar signalstyrkan i VRM). LTE-M använder följande frekvenser: 703-803 och 2520-2620 MHz.

Även om anslutningen fortfarande verkar vara ganska stabil och fungerar med en svag signal minskar prestandan kraftigt, som visas i tabellen nedan. Data skickas exempelvis så inte på de programmerade intervallerna.

RSSI	Signalstyrka	Beskrivning
>= -65 dBm	Utmärkt	Stark signal med maximal datahastighet
-65 dBm till -75 dBm	Bra	Stark signal med bra datahastighet
-75 dBm to -85 dBm	Medel	Medelbra men användbar, snabb och tillförlitlig datahastighet kan uppnås men marginaldata med bortfall kan förekomma.
-85 dBm till -95 dBm	Dålig	Prestandan minskar drastiskt
<= -100 dBm	Ingen signal	Frånkoppling

4.3. Internt SIM-kort

Inuti enheten finns ett nano-SIM-kort som används för uppkoppling. Det här SIM-kortet är låst och kan endast användas tillsammans med den här specifika GlobalLink-enheten. Det har ett begränsat datapaket för att enheten ska kunna fungera och motta uppdateringar via luften.

4.4. Anpassat SIM-kort

Det är möjligt att byta ut det fabriksinstallerade SIM-kortet med ett annat SIM-kort. Säkerställ att din operatör stödjer LTE-M (CAT-M1), vilket inte är det samma som vanlig 4G (LTE). I genomsnitt använder GlobalLink 520 mellan 1 och 2 MB (megabyte) av data per vecka. Observera att den faktiska användningen kan beräknas annorlunda av din operatör.


4.4.1. Steg för att byta ut SIM-kortet

1. Koppla loss alla kablar och se till att enheten inte är kopplad till en strömkälla eller batteri.
2. Öppna höljet på GlobalLink 520 med en stjärnskruvmejsel.
3. Lokalisera SIM-korthållaren i mitten av brädet, dra locket på hållaren lite åt vänster (eller höger, beroende på vilket håll mönsterkortet är vänt) och dra upp för att öppna hållarmekanismen.
4. Placera ditt SIM-kort i hållaren med kontakterna neråt, knäpp fast det i den stängda positionen och dra det på plats.
5. Koppla tillbaka alla kablar, försörj GlobalLink 520 med ström, öppna appen VictronConnect och gå till inställningar för att ställa in din operatörs PIN och APN.

6. Vänta några minuter medan enheten ansluter, vilket visas med en grön blinkande LED-lampa. Om det dröjer längre än 15 minuter kommer enheten automatiskt att starta om och försöka igen. Om inte det heller fungerar kan du koppla bort strömmen i minst 10 sekunder och försöka igen. Om pinkoden är felaktigt visas ett felmeddelande. Detta gäller dock inte APN så dubbelkolla det.



Om du går tillbaka till det fabriksinstallerade SIM-kortet från ett anpassat SIM-kort måste den anpassade APN-inställningen raderas.



4.5. Överensstämmelse

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Victron Energy B.V. försäkrar härmed att GlobalLink 520 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: <https://ve3.nl/7G>.

Intyg om överensstämmelse med PSTI-föreskrifterna i Storbritannien Vi, Victron Energy B.V. bekräftar att vår produkt GlobalLink 520 uppfyller säkerhetskraven i förteckning 1 i "The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023" (föreskrifterna om produktsäkerhets- och telekommunikationsinfrastruktur (säkerhetskrav för relevanta anslutningsbara produkter) förordningar 2023). Det officiella intyget om överensstämmelse kan laddas ner från <https://ve3.nl/7G>.

5. Produktkompatibilitet och dataöverföring till VRM

GlobalLink 520 stödjer VE.Direct-protokollet och Omedelbar avläsning (Instant readout) via Bluetooth. Den senare används för trådlös datakommunikation mellan GlobalLink 520 och kompatibla smarta enheter. Data från enheter anslutna via VE.Direct och Omedelbar avläsning kan sedan övervakas via portalen VRM. Se även avsnittet [Victrons smarta enheter och RuuviTag](#). [17].

Enhet	VE.Direct	Omedelbar avläsning via Bluetooth	Dataattribut som överförs till VRM
Serien Batteriövervakare BMV700	Ja	Nej	Batterispänning, ström och effekt, SoC, larmstatus och orsak
BMV Batteriövervakare 710 & 712 Smart	Ja	Ja	Batterispänning, ström och effekt, SoC, larmstatus och orsak
Multi RS Solar & Inverter RS Smart Solar	Ja	Nej	AC-ingångsspänning, utgångsspänning och ström, växelriktarstatus, läge
MPPT RS	Ja	Nej	Solcellseffekt, batterispänning och ström, felkod, laddningstillstånd, produktion, belastningsström
Inverter VE.Direct	Ja	Nej	AC-ingångsspänning, batterispänning, AC-utgångsspänning och ström, växelriktarstatus, läge, larmorsak
Smart IP43-laddare	Ja	Nej	Utgång (1/2/3)-spänning och ström, felkod, laddare på/av, laddningstillstånd, relätillstånd
SmartShunt	Ja	Ja	Batterispänning, ström och effekt, SoC, AUX-spänning, larmstatus och orsak
SmartSolar MPPT	Ja	Ja	Solcellseffekt, batterispänning och ström, felkod, laddningstillstånd, produktion, belastningsström
BlueSolar MPPT som har en VE.Direct-anslutning	Ja	Nej	Solcellseffekt, spänning och ström, batterispänning och ström, felkod, laddningstillstånd, produktion, belastningsström
RuuviTag & RuuviTag Pro	Nej	Ja	Temperatur, luftfuktighet, lufttryck
Lithium Smart Battery	Nej	Ja	Batterispänning, cellspänningar, balanserarstatus, fel
Smart BatteryProtect	Nej	Ja	Ingångsspänning, utgångsspänning, status, avstängningsorsak, fel
Orion-Tr Smart DC/DC-laddare	Nej	Ja	Ingångsspänning, utgångsspänning, status, avstängningsorsak, fel

Observera att även om Peak Power Pack har en VE.Direct-anslutning, är GlobalLink 520 inte kompatibel med den.

Observera även att VE.Bus-Smart-donglen (och därmed en VE.Bus-växelriktare/laddare) inte kan anslutas till GlobalLink 520 via Bluetooth.

6. Energiförbrukning

GlobalLink 520 kan förses med ström direkt från din batteribank och fungerar mellan 8 V och 70 V.

Tabellerna nedan specificerar energiförbrukningen under olika omständigheter, baserat på systemspänning och reläkontaktstatus (öppet eller stängt), med Bluetooth-funktion både inaktiverad och aktiverad.

Genomsnittlig energiförbrukning med Bluetooth inaktiverad		
Systemspänning	Genomsnittlig ström med öppet relä	Genomsnittlig ström med stängt relä
12 V	20 mA	40 mA
24 V	10 mA	20 mA
48 V	5 mA	10 mA

Genomsnittlig energiförbrukning med Bluetooth aktiverad		
Systemspänning	Genomsnittlig ström med öppet relä	Genomsnittlig ström med stängt relä
12 V	50 mA	64 mA
24 V	26 mA	34 mA
48 V	14 mA	19 mA

7. Digitala ingångar

7.1. Anslutning och stifttabell

GlobalLink 520 levereras med två digitala ingångar som även agerar pulsräknare: du kan se deras aktuella läge och antalet detekterade pulsslåg (positiv kant, 1000 Hz max) i VRM. GlobalLink 520 återställer pulsräknarna vid en omstart och modulerna startar även om när det inte finns något nät.

Stifttabell	Ingång
Stift 1	ingång1
Stift2	ingång2
Stift3	gnd

Ingångarna är inte isolerade. De verkar på 3V3-nivåer och kan ta upp till 5 V inmatning. Varje ingång har en intern 10 k pull-up-resistor till 3V3.

Vi rekommenderar att du kopplar den till ett potentialfritt relä som växlar ingången mellan fritt flytande och jordad. Eller annars till en öppen samlingsutgång/optokopplare, som även växlar signalen mellan fritt flytande och jordad.

7.2. Digital ingångar som utlöser VRM-larmaviseringar

Det är möjligt för de digitala ingångarna att utlösa ett larm i VRM och skicka ett e-postmeddelande till utvalda användare om så önskas.

GlobalLink 520 är avsedd att vara en låg dataförbrukare och skickar molnuppdateringar var 15:e minut.

Därför är det normalt att det förekommer en viss latent fördröjning mellan ändringen av den digitala ingångsstatusen och signalen till VRM samt eventuella efterföljande larm. Den är därmed kanske inte lämpad för tillämpningar där ett nära-realtidslarm är väsentligt.

Larmalternativen ställs in i VRM -> Inställningar-> Larmregelmény.

I denna meny hittar du alla standardlarm som finns förkonfigurerade. Se [VRM-portalsdokumenten](#) för mer information om alla möjliga VRM-parametrar.

Lägga till en ny larmregel i VRM genom att använda de digitala ingångarna som utlösare

Det är möjligt att lägga till en ny larmregel genom att klicka på knappen "Lägga till ny larmregel".


De digitala ingångarna visas som separata enheter från de andra GlobalLink-parametrarna när du skapar en ny larmregel.

GlobalLink 520 [0] - Intern data

GlobalLink 520 [1] - Digital ingång 1


GlobalLink 520 [2] - Digital ingång 2

Du ser även andra anslutna enheter separat i den här listan.



När du har valt den enhet med digital ingång som du vill använda för att utlösa ett larm klickar du på nästa.


Därefter väljer du parametern:




Digital ingångsstatus och klickar på nästa.

Sedan aktiverar du antingen värdet "Hög" eller "Låg" beroende på vilket larmbeteende du önskar. Detta kan kräva lite testande med dina specifika digitala ingångskablar och resultaten som visas i VRM, för att uppnå de resultat du vill ha.

Det kan vara användbart att aktivera widgetarna för digital ingångsstatus i avancerat-fliken på VRM för att få en känsla av det beteende och den avläsning du ska konfigurera för larmet.




Ställ sedan in den kortaste tid som villkoret ska vara aktivt innan ett larmmeddelande skickas.




Observera att den inställda tiden är den tid som villkoret hög eller låg är aktivt innan ett larm utlöses. Det kan därefter dröja ytterligare lite tid (upp till 15 minuter) innan larmet skickas till VRM och ett e-postmeddelande skickas iväg.

Efter att ha ställt in den nya larmregeln bör du kontrollera e-meddelandena och aktivera eller inaktivera e-postaviseringar för registrerade användare av sidan.

Klicka sen på "Spara alla ändringar".



Exempel på e-postmeddelande



Det finns en genväg från larminställningarna till larmloggen på VRM. Historiken över dina digitala ingångslarm kommer att sparas här.

8. Reläbrytare

GlobalLink 520 levereras med ett relä som kan styras från VRM från sidan för enhetslistan.

Stifttabell	
Stift 1	NO
Stift2	COM
Stift3	NC

Du kan köa ändringar av relätillståndet i VRM. Ändringarna kommer att genomföras nästa gång enheten ansluts och överför data. Det kan därför dröja upp till 15 minuter för att få verkan (eller längre om enheten inte är ansluten).

RELAY 1 STATE

Current reported value: Closed

Last requested value: Open

Requested by Mindhash, on 2020-09-28 11:38

Open

Save

9. Mätning av ingångsspänning

GlobalLink mäter spänningen på sin egen strömkontakt. Om ingen av de anslutna VE.Direct- eller Smart-enheterna kan mäta spänning används istället det här värdet i VRM.

Observera att mätningarna inte är särskilt precisa. Vid 14 V är det +/- 0,2 V, vid 24 V är det +/- 0,5 V och vid 48 V är det +/- 1 V.

10. Uppdateringar av fast programvara

GlobalLink 520 kan automatiskt kontrollera och uppdatera sin fasta programvara till den officiella utgåvan eller betautgåvan, beroende på inställningarna. Den automatiska uppdateringen kan ändras eller inaktiveras via Inställningsmenyn i VictronConnect eller enhetslistan i VRM-portalen.

1. Öppna appen VictronConnect och klicka på GlobalLink 520 i enhetslistan.
2. Efter anslutning ska du klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet för att öppna inställningsmenyn.
3. Klicka på menyn för val av automatisk uppdatering. Det finns tre alternativ att välja mellan:
 - a. Inaktiverad: stänger av automatiska uppdateringar
 - b. Officiell utgåva: Endast officiellt utgivna programvaruversioner kommer att installeras (automatiskt)
 - c. Betautgåva: Installerar (automatiskt) den senaste betaversionen om den är nyare än den tidigare beta- eller officiellt utgivna versionen.
4. Om en ny uppdatering av fast programvara finns tillgänglig påbörjar enheten uppdateringen och LED-lampan blinkar lila. Det kan ta upp till 10 minuter. Stäng inte av enheten även om LED-lampan slutar blinka en stund så att inte uppdateringsprocessen avbryts.

11. Inställningar och diagnostik



Inte alla Android-enheter kan kopplas till GlobalLink 520. >Ett exempel är HUAWEI Y6 2019 och det kan finnas andras Android-telefoner som inte heller är kompatibla.

Tyvärr har du inget annat val än att använda en annan kompatibel telefon om du försöker använda en icke-kompatibel Android-telefon med GlobalLink 520.


Kontakta inte Victron Support om du upptäcker att din mobila enhet inte är kompatibel. Detta är en känd begränsning av programvaran för GlobalLink 520 och det stöds för närvarande inte.

11.1. VictronConnect

Statusen för GlobalLink 520 med fast programvara v2.05 eller nyare kan övervakas live med en Bluetooth-aktiverad enhet (såsom en mobiltelefon eller surfplatta) genom att använda appen VictronConnect.

Om du inte ser din enhet i VictronConnect är det möjligt att Bluetooth inte är aktiverad. Du kan aktivera Bluetooth från enhetsöversikten i VRM. Efter att du har aktiverat det kan det ta upp till 15 minuter för ändringen att gå igenom.

När du öppnar appen VictronConnect kan du välja en GlobalLink 520 från översikten som visar serienumret och BLE-signalstyrkan. Efter anslutning laddas statusskärmen.





På statusskärmen finns information om uppkopplingsmöjligheten till LTE-M-nätet och Victron Remote Management-portalen. För att enheten ska fungera korrekt måste SIM-statusen vara Ready (redo) och LTE-M-statusen vara Connected (ansluten). Du kan även kontrollera så att rätt antenn har valts och den aktuella signalstyrkan. Statusskärmen visar även operatörens namn och nummer. Även om fler än ett nät är tillgängliga i din region är det inte möjligt att välja ett själv.

I statusskärmen är det även möjligt att se status för båda VE.Direct-portarna, antalet anslutna Bluetooth- (smart) enheter och status för de båda digitala ingångarna.




Om du ansluter till GlobalLink 520 väldigt tidigt under uppstart är det möjligt att ett felmeddelande för SIM-status visas. Stäng av och slå på enheten och vänta tills den startar om helt innan du ansluter. Enheten startar inte om automatiskt när den känner av ett fel och det finns en aktiv anslutning via BLE (VictronConnect).

11.2. Inställningar

Sidan för inställningar nås genom att klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet. Sidan för inställningar ger åtkomst till att se eller ändra inställningar för GlobalLink 520. Denna sida tillåter dig även att se produktinformation såsom installerade fasta programvaruversioner, växla GlobalLink 520:s ombordrelä eller ändra eller inaktivera uppdateringskanalen.



En betautgivningsprogramvara är normalt sett inte avsedd för användning så ha det i åtanke om du väljer en sådan. Den är särskilt inte avsedd för att användas i kritiska/obevakade system. Ett oavsiktligt fel från vår sida kan leda till att systemet inte är tillgängligt för fjärråtkomst eller till och med orsaka återställning eller nedstängning av systemet.



För felsökning hittar du även CEREK-utgången på inställningssidan. Den här informationen kan hjälpa oss att åtgärda eventuella problem som du stöter på avseende LTE-M-modemets uppkopplingsmöjligheter.

11.3. Victrons smarta enheter och RuuviTag.

GlobalLink 520 stödjer Victrons smarta enheter och RuuviTag-sensorer. Dessa enheter ansluts via Bluetooth Low Energy (BLE) och är enkla att ställa in via VictronConnect. All data såsom spänning, ström, temperatur, luftfuktighet och lufttryck kommer att vara tillgänglig direkt i VRM.

11.3.1. Konfigurering av Victrons smarta enheter inkl. RuuviTag-sensorer


I VictronConnect kan du konfigurera vilken smart enhet och RuuviTag du vill för användning tillsammans med din GlobalLink. Se till att din GlobalLink är påslagen och att alla Victron smartenheter eller en RuuviTag finns inom räckhåll (+/- 10 meter inomhus).

Innan du konfigurerar din GlobalLink 520 ska du ansluta till dina Victron-smartenheter med appen VictronConnect för att uppdatera den fasta programvaran för dessa enheter och därefter aktivera Omedelbar avläsning (Instant readout) från produktinformationsmenyn. Se även listan [Produktkompatibilitet \[6\]](#) för Victrons smarta enheter som stödjer Omedelbar avläsning. Enheter som inte är med på listan stöds inte även om de har Bluetooth.

Steg för att konfigurera smarta enheter

1. Gå till din GlobalLink i VictronConnect och därefter till Inställningar genom att klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet.
2. Klicka på menyn för smarta enheter.
3. En lista med alla smarta enheter och RuuviTag-sensorer inom räckhåll visas. Dra skjutkontakten åt sidan för att aktivera (inaktiv som standard) de enheter du vill se på VRM-portalen.
4. Om din smarta enhet inte visas i listan kan det bero på att den är utom räckhåll eller att batteriet är tomt.
5. Du kan ändra namnet på enheten genom att klicka på enhetsnamnet och därefter klicka på Anpassa namn.
6. Efter konfigureringen av de smarta enheterna kan du se om de fungerar korrekt i översiktssidan.


Vi rekommenderar dig att inte ansluta fler än 25 smarta enheter från Victron till GlobalLink 520.



11.4. Anpassade namn

Med VictronConnect är det möjligt att ge anpassade namn för följande anslutningar:

- VE.Direct-port 1
- VE.Direct-port 2
- Digital ingång 1
- Digital ingång 2
- Alla Victrons smarta enheter inklusive RuuviTag



12. Felsökning

Steg 1: Kontrollera att enheten har ström.

LED-lampan ska blinka i någon färg. Kontrollera om strömkabeln är korrekt kopplad och ger tillräckligt med ström om lampan inte blinkar. Om du använder den medföljande kabeln ska du även kontrollera den inbyggda säkringen som kan ha gått om strömstiften har kastats om av misstag.

Steg 2: Kontrollera om det finns cellulär (LTE-M) täckning.

Säkerställ att LED-lampan blinkar antingen grönt eller gult. Efter uppstart kommer LED-lampan att först blinka blått som ett tecken på att den skapar kontakt med LTE-M-nätet och VRM. När den är ansluten börjar den blinka grönt (om det finns en VE.Direct-enhet) eller gult (om det inte finns någon VE.Direct-enhet). Om den fortsätter att blinka blått kommer enheten att fortsätta försöka skapa kontakt till en viss tidsgräns (+- 15 min) och därefter automatiskt starta om enheten.



Du kan kontrollera signalstyrkan i VRM på avancerat-sidan där du kan aktivera RSSI-tabellen. Signal RSSI måste vara mellan -50 dB (bästa anslutning) och -100 dB (dålig anslutning). Under -100 dB fungerar inte längre anslutningen. Du kan även hitta den senaste RSSI i enhetslistan.



Kolla och säkerställ att det finns täckning i ditt land (<https://1nce.com/en/coverage/>). Om det ska finnas täckning och du inte får någon signal kan du överväga att köpa en extern antenn.

Steg 3: Kontrollera de ansluta VE.Direct-enheterna.

Säkerställ att LED-lampan blinkar grönt eller gult vilket innebär att endast en VE.Direct-enhet är ansluten. Om den blinkar gult, kontrollera kabeln samt strömmen till VE.Direct-enheten.

Steg 4: Hitta enheten i VRM-portalen

Logga in på VRM och lägg till modulen genom att köra guiden för att "lägga till installation". Endast när modulen är aktivt ansluten till mobilnätet blir den tillgänglig i VRM.

13. Vanliga frågor (FAQ)

Q1: Lagrar enheten data och skickar ut den senare när nätporten är inom räckhåll?

Nej.

Q2: Kan enhetens fasta programvara uppdateras?

Ja, den uppdateras automatiskt. Det är inte möjligt att göra en manuell uppdatering.

Q3: Hur kan jag ansluta flera VE.Direct-enheter till enheten?

Du kan ansluta upp till två VE.Direct-enheter.

Q4: Kan jag ansluta både den här modulen och någonting annat till VE.Direct-porten samtidigt?

Nej.

Q5: Kan modulen användas för att med fjärrstyrning växla belastningsutgången på en MPPT?

Nej.

Q6: Kan modulen användas för att fjärruppdatera fast programvara på BMV, MPPT eller växelriktaren?

Nej.

Q7: Kan modulen användas för att med fjärrstyrning ändra konfigurationen på BMV, MPPT eller växelriktaren?

Nej.

Q8: Kan modulen utföra någon annan åtgärd på distans?

Ja, du kan växla ombordreläbrytaren från VRM.

Q9: Kan jag använda GlobalLink med en GX-enhet (t.ex Cerbo GX)?

Nej, det är inte möjligt att använda en GlobalLink med en GX-enhet.

GlobalLink är avsedd för att användas istället för en GX-enhet för att anslut en eller två stödda VE.Direct-enheter direkt till VRM via den inbyggda LTE-M-anslutningen. Data skickas direkt till VRM-portalen och ingen GX-enhet krävs.

Det går inte att ansluta GlobalLink direkt till en GX-enhet, den är framtagen för att ansluta de stödda VE.Direct-enheterna (såsom BMV eller MPPT) direkt. Om du vill ansluta din GX-enhet till ett 4G-nät, använd [GX LTE 4G istället](#).

Q10: Peak Power Pack (Toppeffektpaketet) har en VE.Direct-port, fungerar enheten med den?

Nej.

Q11: Kan jag använda mitt eget SIM-kort i enheten?

Ja. Säkerställa att din operatör stödjer LTE-M (Cat M1).

Q12: Kan jag använda SIM-kortet i andra enheter?

Nej, SIM-kortet är spärrat, har en sträng databegränsning och fungerar inte i andra enheter.

Q13: Kan jag återställa enheten till fabriksinställningen?

Nej. Du dock radera den motsvarande installationen i VRM och ta bort all historikdata.

Q14: Har enheten GPS?

Nej.

Q15: Kan jag använda enheten via WiFi?

Nej.

Q16: Vad händer efter det femte året? Måste jag köpa en ny enhet?

Om 4G LTE-M-nät fortfarande är operativa kan du sätta i ditt eget SIM-kort.

Q17: Stödjer GlobalLink NB-IoT-nät?

Nej.

14. Bilaga

14.1. Dataattribut som skickas till VRM

Följande lista beskriver de dataattribut som skickas till VRM-portalen för varje kompatibel enhet:

Smart BatteryProtect

- Enhetsstatus, utgångsstatus
- Ingångsspänning, utgångsspänning
- Larm-, varnings- och avstängningsorsak
- Felkod

Laddare Smart IP43

- Batteriström för utgång 1, 2 och 3
- Batterispänning för utgång 1, 2 och 3
- Enhetsstatus
- Laddarfel

Orion-Tr Smart DC-DC-laddare

- Ingånga- och utgångsspänning
- Enhetsstatus
- Laddarfel
- Avstängningsorsak

Inverter VE.Direct

- AC-spänning och ström
- Batterispänning
- Enhetsstatus
- Larmorsak

Batteriövervakare (BMV, SmartShunt)

- Batterispänning och ström
- SoC (laddningsstatus)
- Aux-spänning
- Larmorsak

Solcellsladdare

- Batterispänning och ström
- PV-effekt
- Belastningsström
- Produktion idag
- Enhetsstatus
- Laddarfel

RuuviTag och RuuviTag Pro

- Temperatur

- Luftfuktighet
- Tryck

Lithium Smart Battery

- Batterispänning
- Spänningar för cell 1..8
- Balanserarstatus
- Fel

14.2. Dimensioner

